



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ35.Н01834

Срок действия с 02.02.2017 по 01.02.2020

№ 2107968

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ35 выдан 25.05.2015 Федеральной службой по аккредитации

**ПРОДУКЦИЯ** Комплектное распределительное устройство (КРУ) типа НМН-12, НМН-24, НМН-36 на номинальное напряжение до 40,5 кВ, номинальный ток до 1250А, ток термической стойкости до 20кА  
ТУ 3414-001-48002209-2013  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
ОК 034-2014  
(ОКПД2)  
27.12.10.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 3414-001-48002209-2013

код ТН ВЭД России:  
8537 20 910 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»  
Адрес: 196191, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7А, пом. 168Н  
ИНН: 7827009940

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»  
Адрес: 196191, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7А, пом. 168Н  
Телефон: 7 812 602 24 66, Факс: 7 812 602 24 67,  
ИНН: 7827009940

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 400-01/12-КТ от 31.01.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Контрольтест» Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», регистрационный № РОСС RU.04ИДЮ0.001

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*Я.А. Бородина*  
подпись

Я.А. Бородина

инициалы, фамилия

Эксперт

*А.Н. Лукьянов*  
подпись

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации