

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети»

Д.М. Беленький

« 07 » июля 2015 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 13-151/15**

Срок действия с 07 . 07 . 2015 г. по 06 . 07 . 2020 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Камеры сборные одностороннего обслуживания типа НМН-36 на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости 16 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°С), с элегазовым выключателем типа USFB36R и элегазовым выключателем нагрузки типа LBS36

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAANNUT TICARET A.S.
Адрес: OSB Oguz Cad.№6 06935, Анкара, Турция

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ОАО «Россети» с использованием ОПН аттестованных в установленном порядке (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ОАО «Россети»