


КТПК мощностью 630 кВА на напряжение 35/0,4 кВ

Принципиальная электрическая схема КТПК



Основное оборудование КТПК 35/0,4кВ

№	Обозначение	Тип оборудования
1	QW1	Выключатель нагрузки ВНА-35кВ с заземлителем
2	FU1-FU3	Предохранитель 35кВ 31,5А
3	FV1-FV3	Ограничитель перенапряжения 35кВ
4	UV1	Указатель напряжения 35кВ
5	T1	Трансформатор ТМГ-630кВА 35/0,4кВ У/Ун-0
6	1QF	Автоматический выключатель 1000А 0,4кВ
7	QF1-QF4	Автоматический выключатель 6-1000А
8	FV4-FV6	Ограничитель перенапряжения 0,4кВ
9	Wh	Счетчик ЭЭ

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработ.						КТП-630 кВА 35/0,4 кВ	Станд.	Лист	Лист
Проб.							П	1	
И. контр.						Принципиальная схема	ООО "РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+		
И. контр.									